

EDITAL

DAVID MANUEL FIALHO GALEGO, Presidente da Câmara Municipal de Redondo, faz saber que, a qualidade da água fornecida pelo Município de Redondo à população é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água estabelecido com base no n.º 1 do artigo 17º do Decreto Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto. No 1º trimestre do ano de 2026 foram efetuadas amostragens nas Zonas de Abastecimento da Vigia e da Aldeia da Serra cujos resultados estão apresentados nas tabelas anexas.


O Programa de Controlo da Qualidade da Água é efetuado pelo Laboratório Agroleico – Laboratório de Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda.

Os parâmetros conservativos da Zona de Abastecimento da Vigia e da Aldeia da Serra são da responsabilidade das Águas do Vale do Tejo - EPAL - Grupo Águas de Portugal, cujos resultados são apresentados em tabela anexa.


Para constar e devidos efeitos se publica este edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

Paços do Concelho, aos 26 de maio de 2026

O Presidente da Câmara Municipal



DAVID MANUEL FIALHO GALEGO

	DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE REDONDO						1.º TRIMESTRE		
	ZONA DE ABASTECIMENTO: VIGIA						2026		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).									
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Parâmetros Controlo de Rotina R1									
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	6	6	100%
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	6	6	100%
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,8	---	---	6	6	100%
Parâmetros Controlo de Rotina R2									
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<3	<3	0	100%	2	2	100%
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<3	<3	0	100%	2	2	100%
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	6,9	7,6	0	100%	2	2	100%
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	176	311	0	100%	2	2	100%
Cor	20	mg/l PtCo	<5	<5	0	100%	2	2	100%
Turvação	4	UNT	<0,7	<0,7	0	100%	2	2	100%
Enterococos	0	ufc/100 ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Número de colónias a 22 °C	---	ufc/ml	0	0	0	100%	2	2	100%
Alumínio	200	µg/L Al	<50	<50	0	100%	2	2	100%
Amónio	0,5	mg/l NH4	<0,05	<0,05	0	100%	2	2	100%
Ferro	200	µg/l Fe	<50	<50	0	100%	2	2	100%
Manganês	50	µg/l Mn	<10	<10	0	100%	2	2	100%
Oxidabilidade	5	mg/l O2	<1	≤1	0	100%	2	2	100%
Parâmetros Controlo de Inspeção CI									
Trihalometanos - total (THM):*	100	µg/l	92,3	92,3	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio	---	µg/l	43,2	43,2	0	100%	1	1	100%
Bromofórmio	---	µg/l	2,86	2,86	0	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano	---	µg/l	28,7	28,7	0	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano	---	µg/l	17,5	17,5	0	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%
Antimónio (1)	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (1)	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (1)	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	<0,0050	<0,0050	0	100%	1	1	100%
Boro (1)	1,0	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (1)	10	µg/l BrO ₃	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio(1)	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio	---	mg/l Ca	21,5	21,5	0	100%	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (COT) (1)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---
Cianetos (1)	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (1)	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---
Cloritos	0,7	mg/l ClO ₂	<0,005	<0,005	0	100%	1	1	100%
Cloratos	0,7	mg/l ClO ₃	0,082	0,082	0	100%	1	1	100%
Chumbo	10	µg/l Pb	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cobre	2,0	mg/l Cu	0,019	0,019	0	100%	1	1	100%
Crómio	50	µg/l Cr	<10	<10	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano(1)	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total	---	mg/l CaCO ₃	93	93	0	100%	1	1	100%
Fluoretos(1)	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos									
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Magnésio	---	mg/l Mg	9,6	9,6	0	100%	1	1	100%
Nitratos (1)	50	mg/l NO ₃	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Níquel	20	µg/l Ni	<5,0	<5,0	0	100%	1	1	100%
Potássio	---	mg/L K+	5,6	5,6	0	100%	1	1	100%
Bisfenol A	2,5	µg/l	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Ácidos Haloacéticos	60	µg/l	25,9	25,9	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (1)									
Atrazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bentazona	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorpirifos	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clortolurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilatraxina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilterbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dimetoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Diurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Isoproturão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Linurão	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tebuconazol	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Terbutilazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Simazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilsimazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Selénio (1)	10	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (1)	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (1)	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (1):	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (1)	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Radão (1)	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total (1)	0,10	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Beta Total (1)	1	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta Águas do Vale do Tejo, grupo Águas de Portugal (EPAL).									
* Neste trimestre não se verificaram incumprimentos aos parâmetros analisados o que permite concluir que a água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto.									
Responsável: David Manuel Fialho Galego						Data da publicação no <i>website</i> : 27/05/2026			

Redondo município		DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE REDONDO					1.º TRIMESTRE			
		ZONA DE ABASTECIMENTO: ALDEIA DA SERRA					2026			
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).										
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
Parâmetros Controlo de Rotina R1										
<i>Escherichia coli (E. Coli)</i>	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%	
Bactérias coliformes	0	N/100 ml	0	0	0	100%	3	3	100%	
Desinfetante residual	---	mg/l	0,1	0,4	---	---	3	3	100%	
Parâmetros Controlo de Rotina R2										
Cheiro a 25 °C	3	Fator de diluição	<3	<3	0	100%	1	1	100%	
Sabor a 25 °C	3	Fator de diluição	<3	<3	0	100%	1	1	100%	
pH	≥6,5 e ≤9,5	Unidades pH	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%	
Condutividade	2500	µS/cm a 20 °C	160	160	0	100%	1	1	100%	
Cor	20	mg/l PtCo	<5	<5	0	100%	1	1	100%	
Turvação	4	UNT	0,73	0,73	0	100%	1	1	100%	
Enterococos	0	N/100 ml	0	0	0	100%	1	1	100%	
Número de colónias a 22 °C	---	N/ml	0	0	0	100%	1	1	100%	
Alumínio	200	µg/L Al	<50	<50	0	100%	1	1	100%	
Amónio	0,5	mg/l NH4	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%	
Ferro	200	µg/l Fe	<50	<50	0	100%	1	1	100%	
Manganês	50	µg/l Mn	<10	<10	0	100%	1	1	100%	
Oxidabilidade	5	mg/l O2	<1	<1	0	100%	1	1	100%	
Parâmetros Controlo de Inspeção CI										
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	0	0	0	---	0	0	---	
Antimónio (1)	5,0	µg/l Sb	---	---	---	---	0	0	---	
Arsénio (1)	10	µg/l As	---	---	---	---	0	0	---	
Benzeno (1)	1,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Boro (1)	1,0	mg/l B	---	---	---	---	0	0	---	
Bromatos (1)	10	µg/l BrO3	---	---	---	---	0	0	---	
Cádmio(1)	5,0	µg/l Cd	---	---	---	---	0	0	---	
Cálcio	---	mg/l Ca	---	---	---	---	0	0	---	
Carbono Orgânico Total (COT) (1)	---	mg/l C	---	---	---	---	0	0	---	
Cianetos (1)	50	µg/l CN	---	---	---	---	0	0	---	
Cloretos (1)	250	mg/l Cl	---	---	---	---	0	0	---	
Cloritos	0,25	mg/l ClO2	---	---	---	---	0	0	---	
Cloratos	0,25	mg/l ClO3	---	---	---	---	0	0	---	
Chumbo	10	µg/l Pb	---	---	---	---	0	0	---	
Cobre	2,0	mg/l Cu	---	---	---	---	0	0	---	
Crómio	50	µg/l Cr	---	---	---	---	0	0	---	
1,2 – dicloroetano(1)	3,0	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Dureza total	---	mg/l CaCO3	---	---	---	---	0	0	---	
Fluoretos(1)	1,5	mg/l F	---	---	---	---	0	0	---	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos										
Benzo(b)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(k)fluoranteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(ghi)perileno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Indeno(1,2,3-cd)pireno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Magnésio	---	mg/l Mg	---	---	---	---	0	0	---	
Nitratos (1)	50	mg/l NO3	---	---	---	---	0	0	---	
Nitritos	0,50	mg/l NO2	---	---	---	---	0	0	---	
Níquel	20	µg/l Ni	---	---	---	---	0	0	---	
Potássio	---	mg/L K+	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas - total (1)										
Radão	500,00	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Bentazona (1)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Clorpirifos (1)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Clortolurão (1)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Desetilatrazina (1)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Desetiltetrbutilazina (1)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Dimetoato (1)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Diurão (1)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Isoproturão (1)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Linurão (1)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Tebuconazol (1)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	
Terbutilazina (1)	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---	

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)		Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
	VP	Unidade	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Ometoato	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Simazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Desetilsimazina	0,10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Selénio (1)	10	µg/l Se	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (1)	200	mg/l Na	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (1)	250	mg/l SO ₄	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (1):	10	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (THM):*	100	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano	---	µg/l	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (1)	0,10	mSv	---	---	---	---	0	0	---
Radão	500	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Alfa Total (1)	0,10	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
Beta Total (1)	1	Bq/l	---	---	---	---	0	0	---
NOTA 1: Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta Águas do Vale do Tejo, grupo Águas de Portugal (EPAL).									
* Neste trimestre verificam-se 2 incumprimentos que foram comunicados às autoridades competentes. Os parâmetros que excederam os valores paramétricos foram os seguintes: Bactérias coliformes e Ferro. Foram tomadas as medidas adequadas para a resolução dos incumprimentos. Foram realizadas análises de verificação nos mesmos locais de amostragem, estando os resultados em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto.									
Responsável: David Manuel Fialho Galego					Data da publicação no website : 27/05/2026				